

## Conselleria de Sanitat

*DECRET 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que han de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris.*  
[2009/14477]

### PREÀMBUL

La Constitució Espanyola reconeix en l'article 15 l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física dels ciutadans.

La garantia dita s'estén a tots els àmbits de l'activitat ciutadana, inclosos els relacionats amb les situacions d'emergència que sorgisquen en centres de treball en què es presten servicis sanitaris, en les instal·lacions dels quals poden trobar-se presents en estes situacions tant els professionals que hi treballen com els usuaris i acompanyants.

Respecte a la seguretat dels treballadors en estes situacions, cal destacar l'article 20 de la Llei 31/1995, 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix l'obligació dels empresaris de disposar de mesures d'emergència, segons el risc dels locals que alberguen l'activitat, que garantisquen la seguretat dels treballadors, i fa esment també del fet que s'hi ha de tindre en compte la presència possible de persones alienes a l'activitat.

S'ha de fer esment especialment del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, que aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats quan donen origen a situacions d'emergència, que aborda en profunditat la regulació de l'exigència de plans d'autoprotecció i emergència, i estableix les activitats que han de disposar d'estos plans i els continguts mínims que han de tindre.

Respecte a esta norma, cal precisar que l'objecte i l'àmbit d'aplicació estan lligats a les actuacions de protecció civil, i també que el caràcter de norma bàsica estatal en limita l'aplicació en l'àmbit sanitari als grans centres hospitalaris, i no s'aplica, per tant, a la resta dels locals en què s'exercix l'activitat sanitària, que en el cas de la Comunitat Valenciana constituïxen mes del 95 per cent del total.

D'altra banda, cal esmentar per la seua importància la disposició derogatòria que conté l'esmentat Reial Decret 393/2007, que deroga l'Orde de 29 de novembre de 1984, que va aprovar el Manual d'Autoprotecció per al desplegament del Pla d'Emergència contra Incendis i d'Evacuació de Locals i Edificis.

El manual esmentat, des de la seua aprovació i fins a l'aparició de la norma bàsica esmentada, ha sigut la referència de continguts per a l'elaboració de plans redactats en els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris. La derogació aconsella, cap al futur, la disposició d'una norma reguladora que establisca amb precisió els requisits que ha de complir la planificació d'emergències dels centres i, més concretament, com és el cas de la present disposició, dels centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, d'acord amb el que estableixen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, amb l'informe favorable de l'Advocacia General de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 11 de desembre de 2009,

### DECRETE

*Article 1. Aprobació de la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència*

S'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que han de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris.

## Conselleria de Sanidad

*DECRETO 222/2009, de 11 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba la Norma sobre Planes de Autoprotección y Medidas de Emergencia, que contiene los requisitos mínimos que deberán cumplir en la materia los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana donde se prestan servicios sanitarios.* [2009/14477]

### PREÁMBULO

La Constitución Española reconoce en su artículo 15 la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de los ciudadanos.

Dicha garantía se extiende a todos los ámbitos de la actividad ciudadana, incluyendo aquellas relacionadas con las situaciones de emergencia que puedan surgir en centros de trabajo donde se prestan servicios sanitarios, en cuyas instalaciones pueden encontrarse presentes en tales situaciones tanto los profesionales que prestan el servicio como los usuarios y acompañantes que puedan hallarse en ellos.

Respecto de la seguridad de los trabajadores en tales situaciones, cabe destacar lo contenido en el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de los empresarios de disponer de medidas de emergencia en función del riesgo de los locales que alberguen la actividad, que garanticen la seguridad de los trabajadores, haciendo también mención a que en las mismas, deberá tenerse en cuenta la posible presencia de personas ajenas a la actividad.

Debe hacerse mención especial del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, que aborda en profundidad la regulación de la exigencia de planes de autoprotección y emergencia, estableciendo las actividades que deben disponer de tales planes y sus contenidos mínimos.

Respecto de dicha norma, hay que precisar que su objeto y ámbito de aplicación está ligado a las actuaciones de protección civil, así como que su carácter de norma básica estatal limita su aplicación en el ámbito sanitario a los grandes centros hospitalarios, no siendo de aplicación, por tanto, al resto de los locales donde se desarrolla la actividad sanitaria que, en el caso de la Comunitat Valenciana, constituyen mas del 95 por cien del total.

Por otra parte, mencionar, por su importancia, la disposición derogatoria contenida en el citado Real Decreto 393/2007, por la que se deroga la Orden de 29 de noviembre de 1984, que aprobó el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios.

El citado manual, desde su aprobación y hasta la aparición de la mencionada Norma Básica, ha sido la referencia de contenidos para la elaboración de planes redactados en los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana donde se prestan servicis sanitaris. Su derogación aconseja, hacia el futuro, la disposición de una norma reguladora que establezca con precisión los requisitos que debe cumplir la planificación de emergencias de los centros y, más concretamente, como es el caso de la presente disposición, de los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 33 de la Ley del Consell, con el informe favorable de la Abogacía General de la Generalitat, a propuesta del conseller de Sanidad y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 11 de diciembre de 2009,

### DECRETO

*Artículo 1. Aprobación de la Norma sobre Planes de Autoprotección y Medidas de Emergencia*

Se aprueba la Norma sobre Planes de Autoprotección y Medidas de Emergencia, que contiene los requisitos mínimos que deberán cumplir en la materia los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana donde se prestan servicis sanitaris.

#### *Article 2. Àmbit*

Les disposicions d'este decret s'apliquen a tots els centres de treball públics o privats a la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris.

#### *Article 3. Clasificación dels centres per activitat*

1. Pel que fa a la planificació d'autoprotecció i emergències dels centres de l'àmbit d'aplicació d'este decret, els centres es classifiquen:

- a) Segons l'activitat principal, en centres hospitalaris i centres no hospitalaris.
- b) Segons l'exigència o no de la Norma Bàsica d'Autoprotecció:

2. Els centres sanitaris no hospitalaris, als quals no s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció es classifiquen en centres de risc baix, mitjà o alt, d'acord amb:

a) Centres amb risc baix: són els centres la superfície total accessible dels quals siga inferior a 2.000 metres quadrats, no disposen de locals de risc mitjà o alt d'acord amb la legislació (codi tècnic de l'edificació), ni han de salvar una altura d'evacuació ascendent superior a 3 m ni descendent superior a 10 m.

b) Centres amb risc mitjà: són els que superen algun dels paràmetres indicats per als centres amb risc baix, tenen una superfície total accessible inferior a 5.000 metres quadrats, no disposen de locals de risc alt d'acord amb la legislació (codi tècnic de l'edificació) ni han de salvar una altura d'evacuació ascendent superior a 3 m o descendent superior a 21 m.

c) Centres amb risc alt: són els que superen algun dels paràmetres corresponents als centres amb risc mitjà i no els és estrictament exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

#### *Article 4. Plans d'autoprotecció en els centres als quals siga exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció*

Els centres hospitalaris i no hospitalaris de l'àmbit previst a l'article 2, als quals s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció, han d'elaborar un pla d'autoprotecció amb els requisits que esta exigix.

#### *Article 5. Plans d'autoprotecció en els centres hospitalaris als quals no siga exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció*

Els centres hospitalaris als quals no siga aplicable estrictament la Norma Bàsica d'Autoprotecció, han d'elaborar el seu pla com si se'ls aplicara, excepte pel que fa a l'enviament de les dades de l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció que s'entendran referides al Registre Autòmic de Plans d'Autoprotecció, creat en el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell.

#### *Article 6. Plans d'autoprotecció en els centres no hospitalaris amb risc alt als quals no siga exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció*

Els centres no hospitalaris amb risc alt, als quals no els siga aplicable estrictament la Norma Bàsica d'Autoprotecció, han d'elaborar el seu pla com si se'ls aplicara, excepte pel que fa a l'enviament de les dades de l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció que s'entendran referides al Registre Autòmic de Plans d'Autoprotecció, creat en el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell.

#### *Article 7. Mesures mínimes d'emergència en els centres no hospitalaris de risc baix*

1. En estos centres s'ha de disposar d'instruccions d'emergència per als treballadors, responsable del centre i usuaris.

2. Les instruccions han de detallar amb precisió i, com a mínim, les actuacions que s'han de dur a terme per a la transmissió de l'alarma, l'evacuació de treballadors i usuaris, l'avís i la recepció d'ajudes

#### *Artículo 2. Ámbito*

Las disposiciones de este decreto se aplicarán a todos los centros de trabajo, públicos o privados, de la Comunitat Valenciana donde se prestan servicios sanitarios.

#### *Artículo 3. Clasificación de los centros por actividad*

1. A los efectos de la planificación de autoprotección y emergencias de los centros indicados en el ámbito de aplicación del presente Decreto, los mismos se clasifican:

- a) En función de la actividad principal, en centros hospitalarios y centros no hospitalarios.
- b) En función de la exigencia o no de la Norma Básica de Autoprotección.

2. Los centros sanitarios no hospitalarios, a los que no sea de aplicación la Norma Básica de Autoprotección, se clasificarán en centros de riesgo bajo, medio o alto, de acuerdo con:

a) Centros con riesgo bajo: aquellos cuya superficie total accesible sea inferior a 2000 metros cuadrados, no dispongan de locales de riesgo medio o alto de acuerdo con la legislación vigente (código técnico de la edificación), ni deban salvar una altura de evacuación ascendente superior a 3 m ni descendente superior a 10 m.

b) Centros con riesgo medio: aquellos que, superando alguno de los parámetros indicados para los centros con riesgo bajo, tengan una superficie total accesible inferior a 5000 metros cuadrados, no dispongan de locales de riesgo alto de acuerdo con la legislación vigente (código técnico de la edificación), ni deban salvar una altura de evacuación ascendente superior a 3 m y/o descendente superior a 21 m.

c) Centros con riesgo alto: aquellos que, superando alguno de los parámetros correspondientes a los centros con riesgo medio, no les sea estrictamente exigible la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección.

#### *Artículo 4. Planes de autoprotección en los centros a los que sea exigible la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección*

Los centros hospitalarios y no hospitalarios del ámbito previstos en el artículo 2, a los que sea de aplicación la Norma Básica de Autoprotección, elaborarán un plan de autoprotección con los requisitos exigidos en la misma.

#### *Artículo 5. Planes de autoprotección en los centros hospitalarios a los que no sea exigible la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección*

Los centros hospitalarios a los que no les sea de aplicación estricta la Norma Básica de Autoprotección, elaborarán su plan bajo el supuesto de que les es de aplicación la misma, salvo en lo que se refiere a la remisión de los datos del anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección que se entenderán referidos al Registro Autòmic de Planes de Autoprotección, creado en el Decreto 83/2008, de 6 de junio, del Consell.

#### *Artículo 6. Planes de autoprotección en los centros no hospitalarios con riesgo alto a los que no sea exigible la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección*

Los centros no hospitalarios con riesgo alto, a los que no les sea de aplicación estricta la Norma Básica de Autoprotección, elaborarán su plan bajo el supuesto de que les es de aplicación la misma, salvo en lo que se refiere a la remisión de los datos del anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección que se entenderán referidos al Registro Autòmic de Planes de Autoprotección, creado en el Decreto 83/2008, de 6 de junio, del Consell.

#### *Artículo 7. Medidas mínimas de emergencia en los centros no hospitalarios de riesgo bajo*

1. En estos centros se dispondrá de instrucciones de emergencia para los trabajadores, responsable del centro y usuarios.

2. Las instrucciones detallarán con precisión, y como mínimo, las actuaciones a llevar a cabo para la transmisión de la alarma, evacuación de trabajadores y usuarios, aviso y recepción de ayudas externas

externes i, en general, la utilització correcta dels mitjans de protecció disposats en el centre.

3. Quan en un d'estos centres hi haja zones en què s'exercisquen activitats que impliquen la presència d'usuaris incapacitats d'evacuar per si mateixos, les mesures d'emergència han de contindre instruccions precises d'actuació en cas d'emergència de les zones dites.

4. En l'àmbit dels centres sanitaris públics dependents la Conselleria de Sanitat, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat ha d'elaborar un model de les instruccions esmentades que, en col·laboració amb les gerències dels departaments de salut s'han de difondre entre el personal afectat.

*Article 8. Plans i mesures d'emergència en els centres no hospitalaris de risc mitjà*

1. En els centres no hospitalaris de risc mitjà s'han d'elaborar i implantar plans d'emergència amb el contingut mínim que s'allista en l'annex I d'este decret.

2. Quan en un d'estos centres hi haja zones en què s'exercisquen activitats que impliquen la presència d'usuaris incapacitats d'evacuar per si mateixos, les mesures d'emergència han de contindre instruccions precises d'actuació en cas d'emergència de les zones dites.

*Article 9. Caràcter de norma mínima*

1. Les obligacions d'autoprotecció establides en este decret s'exigixen com a norma mínima o supletòria per als centres en què no s'exigisca estrictament l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

2. Els plans d'autoprotecció i mesures d'emergència previstos en esta norma i els altres instruments de prevenció i autoprotecció imposats per altres normes que s'apliquen es poden fondre en un sol document quan esta unió permeta evitar duplicacions innecessàries de la informació i la repetició dels treballs fets.

*Article 10. Elaboració dels plans d'autoprotecció i integració de mesures d'emergència*

1. L'elaboració, implantació, manteniment i revisió dels plans és competència dels responsables dels centres que, en el cas de la Conselleria de Sanitat, són les gerències dels departaments de salut o direccions generals a què estiga adscrit el centre.

2. Els centres afectats per este decret han d'integrar en el seu pla els plans de les distintes activitats que es troben físicament en el mateix centre.

*Article 11. Registre dels plans d'autoprotecció dels centres dependents de la Conselleria de Sanitat*

1. Les dades rellevants per a emergències dels centres afectats dependents de la Conselleria de Sanitat, que s'indiquen en l'annex II d'este decret, han de ser inscrites en un registre administratiu, que inclourà com a mínim les dades que conté l'annex II, esmentat adés. Amb esta finalitat, els òrgans competents han de facilitar a les unitats perifèriques del seu àmbit del Servei de Prevenció de Riscos Laborals estes dades i les modificacions que se'n facen.

2. L'òrgan encarregat del Registre, i també els procediments de control administratiu i registre dels centres afectats, és el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'àmbit sanitari.

**DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

*Única. Actualització dels plans d'emergència o autoprotecció que hi ha*

1. Els centres de l'àmbit d'este decret, als que no s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció, que ja tinguen elaborat un pla d'emergències o autoprotecció basat en una altra normativa, han de completar-lo amb els requisits d'este decret, dins dels terminis establits en l'apartat 2 següent.

y, en general, utilización correcta de los medios de protección dispuestos en el centro.

3. Cuando en uno de estos centros existan zonas en las que se desarrollen actividades que impliquen la presencia de usuarios incapacitados de evacuar por si mismos, las medidas de emergencia contendrán instrucciones precisas de actuación en caso de emergencia de dichas zonas.

4. En el ámbito de los centros sanitarios públicos dependientes la Conselleria de Sanidad, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad elaborará un modelo de las instrucciones citadas que, en colaboración con las gerencias de los Departamentos de Salud, serán difundidas entre el personal afectado.

*Artículo 8. Planes y medidas de emergencia en los centros no hospitalarios de riesgo medio*

1. En los centros no hospitalarios de riesgo medio se elaborarán e implantarán planes de emergencia con el contenido mínimo que se relaciona en el anexo I del presente Decreto.

2. Cuando en uno de estos centros existan zonas en las que se desarrollen actividades que impliquen la presencia de usuarios incapacitados de evacuar por si mismos, las medidas de emergencia contendrán instrucciones precisas de actuación en caso de emergencia de dichas zonas.

*Artículo 9. Carácter de norma mínima*

1. Las obligaciones de autoprotección establecidas en el presente Decreto serán exigidas como norma mínima o supletoria para los centros donde no sea de exigencia estricta la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección.

2. Los planes de autoprotección y medidas de emergencia previstos en esta Norma y aquellos otros instrumentos de prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en un documento único cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados.

*Artículo 10. Elaboración de los planes de autoprotección e integración de medidas de emergencia.*

1. La elaboración, implantación, mantenimiento y revisión de los planes será competencia de los responsables de los centros que, en el caso de la Conselleria de Sanidad, serán las gerencias de los Departamentos de Salud o Direcciones Generales a los que esté adscrito el centro.

2. Los centros afectados por el presente Decreto deberán integrar en su plan los planes de las distintas actividades que se encuentren físicamente en el mismo.

*Artículo 11. Registro de los planes de autoprotección de los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad*

1. Los datos relevantes a efectos de emergencias de los centros afectados dependientes de la Conselleria de Sanidad, que se indican en el anexo II del presente Decreto, deberán ser inscritos en un Registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos contenidos en el citado anexo II. A tal fin, los órganos competentes facilitarán a las unidades periféricas de su ámbito del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales los referidos datos y sus modificaciones.

2. El órgano encargado del Registro, así como los procedimientos de control administrativo y registro de los centros afectados, será el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ámbito sanitario.

**DISPOSICIÓN TRANSITORIA**

*Única. Actualización de los planes de emergencia o autoprotección existentes*

1. Los centros del ámbito del presente Decreto, a los que no sea de aplicación la Norma Básica de Autoprotección, que ya tengan elaborado un plan de emergencias o autoprotección en base a otra normativa, deberán completar el mismo con los requisitos del presente Decreto, dentro de los plazos establecidos en el siguiente apartado 2.

2. Els centres de l'àmbit d'este decret, als quals no s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció, disposen de dos anys per a la fer les activitats requerides en el decret.

#### DISPOSICIONS FINALS

##### *Primera. Desplegament normatiu*

S'autoritza el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament del que establix este decret

##### *Segona. Entrada en vigor*

Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

València, 11 de desembre de 2009

El president de la Generalitat,  
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanitat,  
MANUEL CERVERA TAULET

#### ANNEX I

CONTINGUT MÍNIM DELS PLANS D'AUTOPROTECCIÓ I  
MESURES D'EMERGÈNCIA EN ELS CENTRES NO HOSPITALA-  
RIS DE RISC MITJÀ.

##### I. PLA D'ACTUACIÓ EN EMERGÈNCIES

S'han de definir les accions que s'hagen de fer per al control inicial de les emergències, s'ha de garantir l'alarma, l'evacuació i el socors. Ha d'abastar:

1. Identificació i classificació de les emergències:
  - a) Segons el tipus de risc.
  - b) Segons la gravetat.
  - c) Segons l'ocupació i els mitjans humans.
2. Procediments d'actuació en emergències:
  - a) Detecció i alerta.
    - b) Mecanismes d'alarma.
      - 1r. Identificació de la persona que fa els avisos.
      - 2n. Identificació del Centre de Coordinació d'Atenció d'Emergències de Protecció Civil al qual s'ha de transmetre l'alarma.
    - c) Mecanismes de resposta a l'emergència.
    - d) Evacuació o confinament.
    - e) Prestació de les primeres ajudes.
    - f) Modes de recepció de les ajudes externes.
  3. Identificació i funcions de les persones i els equips que han de dur a terme els procediments d'actuació en emergències.
  4. Identificació de la persona responsable de la posada en marxa del Pla d'Actuació en Emergències.

##### II. IMPLANTACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ

1. Identificació de la persona responsable de la implantació del pla.
2. Programa de formació i capacitat per al personal amb participació activa en el Pla d'Autoprotecció.
3. Programa de formació i informació a tot el personal sobre el Pla d'Autoprotecció.
4. Programa d'informació general per als usuaris.
5. Senyalització i normes per a l'actuació de visitants.
6. Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

##### III. MANTENIMENT DE L'EFICÀCIA I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ

1. Programa de reciclatge de formació i informació.
2. Programa de substitució de mitjans i recursos.
3. Programa d'exercicis i simulacres.
4. Programa de revisió i actualització de tota la documentació que forma part del Pla d'Autoprotecció.
5. Programa d'auditories i inspeccions.

2. Los centros del ámbito del presente Decreto, a los que no sea de aplicación la Norma Básica de Autoprotección, dispondrán de dos años para la realización de las actividades requeridas en el mismo.

#### DISPOSICIONES FINALES

##### *Primera. Desarrollo normativo*

Se autoriza al conseller de Sanidad para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto

##### *Segunda. Entrada en vigor*

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 11 de diciembre de 2009

El president de la Generalitat,  
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanidad,  
MANUEL CERVERA TAULET

#### ANEXO I

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS NO HOSPITALARIOS DE RIESGO MEDIO.

##### I. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Comprenderá:

1. Identificación y clasificación de las emergencias:
  - a) En función del tipo de riesgo.
  - b) En función de la gravedad.
  - c) En función de la ocupación y medios humanos.
2. Procedimientos de actuación ante emergencias:
  - a) Detección y alerta.
    - b) Mecanismos de alarma.
      - 1º. Identificación de la persona que dará los avisos.
      - 2º. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil, al que se transmitirá la alarma.
    - c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
    - d) Evacuación y/o confinamiento.
    - e) Prestación de las primeras ayudas.
    - f) Modos de recepción de las ayudas externas.
  3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.
  4. Identificación del responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias.

##### II. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

1. Identificación del responsable de la implantación del Plan.
2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección.
3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección.
4. Programa de información general para los usuarios.
5. Señalización y normas para la actuación de visitantes.
6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.

##### III. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

1. Programa de reciclaje de formación e información.
2. Programa de sustitución de medios y recursos.
3. Programa de ejercicios y simulacros.
4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de Autoprotección.
5. Programa de auditorias e inspecciones.

#### IV. ANNEXOS

Annex I. directori de comunicació

1. Telèfons del personal d'emergències
2. Telèfons d'ajuda exterior
3. Altres formes de comunicació

Annex II. Formularis per a la gestió d'emergències

Annex III. Plànols

#### ANNEX II

##### CONTINGUT MÍNIM DE LES DADES DEL REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.

1. Respecte als centres dependents de la Conselleria de Sanitat als quals s'exigix l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció:

Enviament al registre del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat d'una còpia de les dades presentades en el Registre Autòmic de Plans d'Autoprotecció.

2. Respecte als centres dependents de la Conselleria de Sanitat als quals no s'exigix l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció però han d'aplicar-la d'acord amb el que estableix este decret:

Ompliment i enviament al registre del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat de les dades requerides en l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

3. Respecte als centres no hospitalaris de risc mitjà dependents de la Conselleria de Sanitat:

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha de preparar una base de dades que han d'omplir les unitats perifèriques del servei, amb les dades que han de proporcionar-los les gerències dels departaments de salut o les direccions generals responsables dels centres, que han de ser com a mínim:

a) Dades generals

1r. Nom de l'establiment.

2n. Adreça completa. Telèfon, fax, correu electrònic.

3r. Activitat o usos de cada una de les plantes ocupades pel centre.

Activitats o usos que convisquen en la mateixa edificació.

4t. Nom i càrrec de la persona responsable del centre. Dades del titular.

5é. Data de l'última revisió del pla.

b) Dades estructurals

1r. Nombre de plantes sobre i sota rasant.

2n. Superfície útil o construïda (per plantes).

3r. Nombre d'eixides a l'exterior.

4t. Nombre d'escales interiors.

5é. Nombre d'escales exteriors.

c) Entorn

Informació sobre l'entorn: urbà, rural, proximitat a rius, a rutes per les quals transiten vehicles amb mercaderies perilloses, a indústries, a zones forestals, edifici aïllat o mitger amb altres activitats, tipus d'activitats de l'entorn i els seus titulars.

d) Focus de perill i vulnerables

1r. Tipus de risc més significatiu que emana de l'edifici.

2n. Tipus i quantitat de productes perillosos que s'hi emmagatzemen o processen.

3r. Vulnerables.

e) Relació d'instal·lacions tècniques de protecció contra incendis disponibles

1r. Detecció i alarma d'incendis.

2n. Polsadors d'alarma d'incendis.

3r. Extintors d'incendis.

4t. Boques d'incendi equipades.

5é. Hidrants.

6é. Columna seca.

7é. Extinció automàtica d'incendis.

8é. Enllumenat d'emergència.

9é. Senyalització.

10é. Grup electrogen i SAI.

11é. Equip de bombeig i aljub o depòsit d'aigua.

#### IV. ANEXOS.

Anexo I. directorio de comunicaci3n.

1. Teléfonos del personal de emergencias.
2. Teléfonos de ayuda exterior.
3. Otras formas de comunicaci3n.

Anexo II. Formularios para la gesti3n de emergencias.

Anexo III. Planos.

#### ANEXO II

##### CONTENIDO MÍNIMO DE LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL REGISTRO DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD.

1. Respecto de los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad a los que sea exigible la aplicaci3n de la Norma B3sica de Autoprotecci3n:

Remisi3n al Registro del Servicio de Prevenci3n de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad de una copia de los datos presentados en el Registro Aut3mico de Planes de Autoprotecci3n.

2. Respecto de los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad a los que no sea exigible la aplicaci3n de la Norma B3sica de Autoprotecci3n pero deban aplicarla de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto:

Cumplimentaci3n y remisi3n al Registro del Servicio de Prevenci3n de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad de los datos requeridos en el anexo IV de la Norma B3sica de Autoprotecci3n.

3. Respecto de los centros no hospitalarios de riesgo medio dependientes de la Conselleria de Sanidad:

El Servicio de Prevenci3n de Riesgos Laborales preparar3 una base de datos a cumplimentar por las unidades periféricas del servicio, con los datos que deben proporcionar a las mismas las gerencias de los Departamentos de Salud o Direcciones Generales responsables de los centros, que ser3n como m3nimo:

a) Datos generales:

1º. Nombre del establecimiento.

2º. Direcci3n completa. Tel3fono, fax, e-mail.

3º. Actividad o usos de cada una de las plantas ocupadas por el centro. Actividades o usos que convivan en la misma edificaci3n

4º. Nombre y cargo del responsable del centro. Datos del titular

5º. Fecha de la última revisi3n del plan.

b) Datos estructurales:

1º. N3mero de plantas sobre y bajo rasante.

2º. Superfície útil o construïda (por plantas).

3º. N3mero de salidas al exterior.

4º. N3mero de escaleras interiores.

5º. N3mero de escaleras exteriores.

c) Entorno:

Informaci3n sobre el entorno: urbano, rural, proximitad a r3os, a rutas por las que transitan veh3culos con mercanc3as peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio aislado o medianero con otras actividades, tipo de actividades del entorno y sus titulares.

d) Focos de peligro y vulnerables:

1º. Tipo de riesgo m3s significativo que emana del edificio.

2º. Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o procesan

3º. Vulnerables.

e) Relaci3n de instalaciones t3cnicas de protecci3n contra incendios disponibles:

1º. Detecció y alarma de incendios

2º. Pulsadores de alarma de incendios.

3º. Extintores de incendios.

4º. Bocas de incendio equipadas.

5º. Hidrantes.

6º. Columna seca.

7º. Extinció autom3tica de incendios.

8º. Alumbrado emergencia.

9º. Señalizaci3n.

10º. Grupo electr3geno y SAI.

11º. Equipo de bombeo y aljibe o dep3sito de agua.